



スーパーウォール工法

執組

# 性能報告書

〒 様邸

住宅の性能値として、下記の通り報告致します。

- ◆ Q値・ $\mu$  値は、確定した設計図書より、旧建設省・旧通産省設定「次世代省エネルギー基準」に基づいて算出された数値です。
- ◆ C値は、住宅の構造体と開口部(サッシ・ドア)の工事が終了した段階での実測数値を記載しています。

なお、この数値は記載年月における計算及び測定値であり、将来にわたってのものではありません。

測定 2014年 1月

断熱性能:

熱損失係数

Q値 2.14 W/( $m^2 \cdot K$ )  
[ 1.84 kcal/( $m^2 \cdot h \cdot ^\circ C$ ) ]

日射遮蔽性能:

夏期日射取得係数

$\mu$  値 0.045

気密性能:

相当隙間面積

C値 0.77  $cm^2/m^2$

矢野建設(株)



株式会社 LIXIL